

平成25年9月12日発行



米沢国道維持出張所通信

安全パトロールを行いました

山形河川国道事務所事故防止対策委員会では、工事施工に伴う事故発生の未然防止と、円滑な工事進捗を図ることを目的とし、年に3回の安全パトロール等を実施して労働災害防止に努めています。

置賜地区では、8月7日（水）に第1回目の安全パトロールが行われました。発注者及び受注者合わせて78名の参加により、安全管理に関する講話をいただくとともに、工事現場の点検・検討等を行いました。



▲現場点検した結果をスクリーンで確認しながら検討している様子



▲米沢労働基準監督署 安全衛生課 梅木繁則課長による講話



▲現場点検の様子



▲現場点検の様子



▲現場事務所点検の様子



安全第一

指摘事項は速やかに改善され、パトロールを実施した現場のみならず、より良い安全対策に努めて、これからも『安全第一』で、工事を進めてまいります。



ご意見・お問い合わせ先
国土交通省 山形河川国道事務所
米沢国道維持出張所

〒992-0011 米沢市中田町260-2
TEL 0238-37-5300
FAX 0238-37-5303



<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/yoneiji/>

道路の異常を発見したら、**道路緊急ダイヤル(無料) #9910** へお知らせ下さい！

山形河川国道事務所事故防止対策委員会 置賜地区第1回安全パトロールだより

H25.9 事務局

- 実施日 平成25年8月7日(水)
- 参加者 発注者10名、受注者63名、協議会5名、合計78名
- 点検工事 ①万世地区構造物工事 置賜建設(株)
②米沢IC道路改良工事 (株)後藤組
- 安全講話 米沢労働基準監督署 安全衛生課
梅木繁則課長 「労働災害防止について」



《良かった点》



▲架空線の真下に「ひまわり」を植えることで架空線防護を行い、景観も良い。



▲防音対策の実施



▲吹き流しの表示

このほかに

- ・作業主任者表示が顔写真入り
- ・安全ネット設置
- ・熱中症対策が充実している
- ・段差解消プラスチックの設置
- ・施工体制が色分けされていて見やすい
- などの工夫が見られました。



《改善すべき点》

→すべて改善を行い、安全に工事を進めております！



▲混合油をポリ缶で保管



▲小段の水路が開口状態



▲消火設備がない



▲消火器が地べたに設置



▲携行缶で保管



▲水路に蓋をして解消



▲消火用バケツを設置



▲専用保管箱設置

このほかに

- ・ケーブルの地べた配線を架空配線に改善
- ・架空線防護がない箇所に簡易ゲートを設置
- ・転落防止柵の設置
- ・危険予知活動表のリスク度の再確認
- などを行いました。