

平成25年12月24日発行



米沢国道維持出張所通信

第3回安全パトロールを行いました

置賜地区では、11月28日（木）に今年度最後の第3回安全パトロールを行いました。

発注者および受注者あわせて85名が参加し、工事現場の点検および検討会を行い、さらに「メンタルヘルス（こころの健康）」と題した講話を聴講しました。



▲橋梁補修工事現場では、橋の下の作業足場の安全性などを点検



▲河川敷での堤防強化工事現場では、重機での作業の安全性などを点検



▲現場事務所の掲示板の点検



▲置賜保健所 地域保健予防課 講師による講話

指摘事項は既に改善されており、今回パトロールを実施した現場だけでなく、すべての工事現場において安全対策に努め、引き続き『安全第一』で、工事を進めてまいります。



ご意見・お問い合わせ先
国土交通省 山形河川国道事務所
米沢国道維持出張所

〒992-0011 米沢市中田町260-2
TEL 0238-37-5300
FAX 0238-37-5303



<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/yoneiji/>

道路の異常を発見したら、**道路緊急ダイヤル(無料) #9910** へお知らせ下さい！

山形河川国道事務所事故防止対策委員会 置賜地区第3回安全パトロールだより

H25.12 事務局

- 実施日 平成25年11月28日(木)
- 参加者 発注者8名、受注者74名、協議会3名、合計85名
- 点検工事 ①最上川上流五十川地区他堤防強化工事 (株)梅津組
②朝日橋他橋梁補修工事 金子建設工業(株)
- 講話 置賜保健所 地域保健予防課 伊藤京子主査
「メンタルヘルス(こころの健康)」



◆良かった点～今後も継続していきます～◆

▼AED設置看板が見やすく良い



工事概要を掲示

持ち帰り用
工事概要BOX




▲近隣住民への工事概要掲示が
わかりやすく良い

▲路肩注意ののぼり旗の間隔が適正に
設置してあり良い

▲AEDや緊急備品が、すぐ持ち出せる
所に設置されていて良い

このほかに、
・現場事務所内の緊急時連絡体系図が大きくて見やすい
・進捗状況や作業工程がわかりやすい などの工夫がみられました。

◆改善すべき点～すべて改善して安全に工事を進めております～◆



▲敷鉄板に降雪時の滑り止め対策
として鉄筋を溶接

▲足場を固定している番線のヒゲが
表にでないよう処理

▲歩行者の安全確保のために
看板に保護カバーを設置

このほかに、
・プレーカーボックスが施錠されていないので鍵を設置
・施工体系図を見やすく掲示
・掲示板の控え杭の固定
・安全掲示板や施工体系図に警備会社の記載がない などを改善しました。