

平成26年9月17日発行



よねこく通信

工事事故防止のために！！



～第1回安全パトロールを行いました～



～工事現場の点検～



～検討会～



～現場事務所の点検～

山形河川国道事務所事故防止対策委員会では、工事施工に伴う工事事故の未然防止と、円滑な工事進捗を図ることを目的として、年に3回の安全パトロール等を実施して労働災害防止に努めています。

置賜地区では、8月20日(水)に第1回安全パトロールを実施しました。発注者及び受注者あわせて66名が参加し、工事現場の点検や労働基準監督署からの「リスクアセスメント※」に関する安全講話や安全性を高めるための検討会を行いました。

※リスクアセスメントとは、リスクの特定・分析・評価をするプロセス全体のこと

安全第一



検討会での指摘事項は速やかに改善して工事を施工しております。今回パトロールを実施した現場だけでなく、すべての工事現場において安全対策に努め、引き続き『安全第一』で工事を進めてまいります。ご協力、よろしくお願いいたします。



国土交通省 山形河川国道事務所
米沢国道維持出張所

〒992-0011 米沢市中田町260-2
TEL 0238-37-5300
FAX 0238-37-5303

<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/yoneiji/>

道路の異常を発見したら、**道路緊急ダイヤル(無料) #9910** へお知らせ下さい！



山形河川国道事務所 事故防止対策委員会 置賜地区第1回安全パトロールだより

H26.9 事務局

- 実施日 平成26年8月20日(水)
- 点検工事 ①東屋敷入道路改良工事 置賜建設(株)
②稲荷山道路改良工事 山和建設(株)
- 安全講話 米沢労働基準監督署 安全衛生課 梅木繁則課長
「リスクアセスメントについて」
- 参加者 発注者14名・受注者47名・協議会4名・講師1名 計66名



！【安全で良かった点】



▲垂れ幕により安全重点事項がわかりやすい、工事説明書の入ったポストの設置も良い



▲工事車両や重機等に緊急時連絡先が貼ってあり、いざというときに、わかりやすい



▲熱中症対策の自動販売機、パラソル、机、イスの設置が良い



▲日常的に整理整頓に努めていて良い

！【安全に改善しました！】



▲安全に通行できるように昇降設備を設置した



▲消火器を別の場所へ移動、わかりやすく表示し、ボックスに入れて安定させた



▲高すぎて見えづらかった掲示物を見やすい位置に掲示した

このほかに、

- ・休憩所が施錠されていたので、緊急時のために解錠して自由に入出りできるように改善した
- ・K Y (危険予知) 活動時のリスクアセスメントについて認識不足の点の見直しを行った