

# よねこく通信



## 8月5日(金)置賜地区第1回安全パトロールを実施しました!



今回は発注者及び受注者あわせて59名が参加しました。今まで以上に安全に工事を進めるため、工事現場の点検を行うとともに検討会の実施、さらに安全管理に関する講話の受講により安全に対する意識を高めました。



### ◇安全第一◇

検討会で指摘された事項は、速やかに改善しており、今回パトロールを実施した現場だけでなく、すべての工事現場において安全対策に努め、引き続き『安全第一』で工事を実施してまいります。ご協力、よろしくお願いいたします。



### ◇労働災害防止◇



▲米沢労働基準監督署による安全講話



▲現場点検の写真を見ながら検討会を実施




国土交通省 山形河川国道事務所  
米沢国道維持出張所

〒992-0011 米沢市中田町260-2  
TEL: 0238-37-5300 FAX: 0238-37-5303

<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/yoneiji/>

道路の異状を発見したら、**道路緊急ダイヤル(無料) #9910** へお知らせ下さい!



# 山形河川国道事務所 事故防止対策委員会 置賜地区第1回安全パトロールだより

- 実施日 平成28年8月5日(金) H28.9 事務局
- 点検工事 ①中田道路改良工事 山和建設(株)  
②最上川上流吉野川鍋田地区河道掘削工事 置賜建設(株)
- 安全講話 米沢労働基準監督署 鈴木保 地方労働衛生専門官  
「建設業における労働災害の防止について」
- 参加者 発注者13名・受注者42名・協議会3名・講師1名 計59名

## ~~~~~安全で良かった事例~~~~~

- ▼ミスト付扇風機の設置など 熱中症対策がされており良い
- ▼立入禁止措置箇所に音声ガイダンス 付の看板が設置されており良い
- ▼坂路に白線・路肩明示のネット・安全通路が設置されており良い



- このほかに、
- ・重機に緊急連絡先、出水時の待避基準が掲示されており良かった
  - ・現場内に敷鉄板が多数あったが、がたつきがなく敷かれており良かった
  - ・休憩所やトイレ内に事象事例等が掲示されており良い

などの工夫が見られました。

## ~~~~~安全に改善しました~~~~~

- ▼安全掲示板の転落防止策として親綱の設置を行った



▲工事看板のむき出しの番線の端末処理を行った

- ▼架空線対策として高さ制限ゲートを設置した



このほかに、

- ・バックホウのバケットに取り付けてあったフックを切断した
  - ・顔写真入りの台帳は個人情報なので掲示しないようにした
  - ・施工体系図にわかりづらい表現があったので修正を行った
- などの改善を行いました。

工事現場内の安全対策のみならず、周辺地域への安全確保に努めて工事を進めて参りますので、ご協力、よろしくお願いいたします。