

# よねこく通信

13

113

## 置賜地区第2回安全パトロールを 10月7日に実施しました！

山形河川国道事務所事故防止対策委員会では、工事施工に伴う工事事故の未然防止と、円滑な工事進捗を図ることを目的として、年3回の安全パトロール等を実施しており労働災害防止に努めています。第2回目は発注者及び受注者あわせて67名が参加しました。



工事現場の点検



工事現場の点検

工事現場の点検や検討会、講習会を実施して安全意識を高めるとともに、今回指摘された事項は速やかに改善しています。

今回のパトロール現場のみならず、すべての工事現場において安全対策に努め、引き続き安全第一で工事を進めてまいります。ご協力、よろしくお願いいたします。



▲工事現場を点検した写真を見ながら検討会を実施



▲西置賜行政組合消防本部による心肺蘇生法の実習を交えた救急講習




### 国土交通省 山形河川国道事務所 米沢国道維持出張所

〒992-0011 米沢市中田町260-2  
TEL : 0238-37-5300 FAX : 0238-37-5303

<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syuchou/yoneiji/>

道路の異状を発見したら、**道路緊急ダイヤル(無料) #9910** へお知らせ下さい！



# 山形河川国道事務所 事故防止対策委員会 置賜地区第2回安全パトロールだより

○実施日 平成28年10月7日(金) H28.10 事務局  
 ○点検工事 ①梨郷道路改良工事 (株)松田組  
 ②最上川上流南陽管内堤防強化工事 堀川土建(株)  
 ○救急講習 西置賜行政組合消防本部 大場正昭 消防司令補  
 ○参加者 発注者17名・受注者46名・協議会3名・講師1名 計67名

## 【安全で良かった例】

▼施工箇所が通学路になっており、子供たちにもわかりやすいように工事の進捗状況を写真で掲示。



▼床堀法面が雨水で崩れないようにシート養生されており良い。



このほかに、

- ・緊急時の対応カードを全作業員に配布し、周知あり良かった
- ・現場事務所に警備会社の緊急通報装置が設置してあり良かった
- ・備蓄資材が整理整頓されている ・ゴミの分別がわかりやすい などの工夫が見られました。

↑  
現場事務所にAEDが設置されており、地域の方々へも看板にて周知している。


## 【安全に改善しました！】



▲吹き流しが高い位置ではあったが歩道にはみ出していたので、敷地内に設置しなおしました。

このほかに、

- ・立入禁止措置をしていた所に隙間があったので隙間をなくした
- ・救急箱をわかりやすい出入口付近に設置した
- ・現場休憩所や門扉が固定されていなかったため固定したなどの改善を行いました。



▲杭とトラロープで路肩表示を行い、安全に走行できるようにしました。



▲ワイヤーを使用し固定して、運搬します。

工事現場内の安全対策のみならず、周辺地域への安全確保に努めて工事を進めてまいりますので、ご協力、よろしくお願いいたします。