

大崎市鹿島台における水道管破損事故の発生について（終報）

平成31年2月7日16時頃、当事務所発注工事において、水道管を破損させてしまう事故が発生しました。

現在は復旧が完了しましたが、ご迷惑をお掛けした皆様方にお詫び申し上げます。

今後は発注者・受注者において事故防止対策を講じ、工事事故の再発防止に努めてまいります。

1. 事故概要

- ・発生場所：大崎市鹿島台木間塚（国道346号と河川堤防の兼用区間）
- ・発生日時：平成31年2月7日（木）16時頃
- ・事象：水道施設補修作業中に誤って埋設している水道管を破損させた。
- ・障害状況：影響世帯数は約200世帯

2. 対応状況

- ・復旧完了（2月7日（木）21時35分）

※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ



国土交通省北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼80

電話0225-95-0194(代表)

工物品質管理官

飯田 学(内線302)