

ひもん ひかん 樋門樋管の合同点検を行いました

毎年、梅雨や台風の時期の出水に備えて、^{ひもん ひかん}樋門・樋管の設備等確認のため、
操作員や長井市・白鷹町の担当職員、事務所職員、維持業者と合同で点検を行っています。
長井出張所では、平成24年6月5日～7日の3日間、
管内の樋門・樋管52箇所を点検し、操作方法や異常がないか確認を行いました。

点検の様子

長井市



★森排水樋管★

ひもん ひかん 樋門・樋管とは...

河川の堤防に設置されている施設です。
平常時はゲートを開き、住宅側の雨水などを
河川へ排水していますが、大雨で
河川の水位が上がったときはゲートを閉め、
住宅側へ水が逆流するのを防ぎます。

ゲート进行操作し、開閉に異常がないか、
また、開閉後の状況も確認しました。

白鷹町



ひがしね
★東根樋管★

白鷹町



あと
★荒砥第7排水樋管★

長井市



かないがみ
★金井神排水樋管★

今回の合同点検では、
特に大きな異常はありませんでした🌸

これからの季節は、雨の日が多く、
川も増水することが予測されます。
操作員の方々、今後も安全に十分注意して
点検や操作をお願いいたします。

国土交通省 東北地方整備局
山形河川国道事務所 長井出張所
〒993-0002 山形県長井市屋城町4-39
TEL:0238-88-2310 / FAX:0238-84-1142