



# 第2回安全パトロール実施

## 工事事務防止のために！

山形河川国道事務所事故防止対策委員会では、年に3回の安全パトロールを実施して労働災害防止に努めています。

置賜地区では、10月9日（木）第2回安全パトロールを実施しました。発注者及び受注者あわせて58名が参加し、工事現場の点検、「安全の基本」に関する講話、より安全に工事を進めるため検討会を行いました。



～歩道整備工事の現場点検～



堤防にブロックを張って強化する

～堤防強化工事の現場点検～



～現場事務所の点検～

## 円滑に工事を進めるために！

現場点検のあと検討会で指摘された事項は、速やかに改善して工事を進めております。今回パトロールを実施した現場だけでなく、すべての工事現場において安全対策に努め、引き続き『安全第一』で工事を実施してまいります。

ご協力、よろしくお願いいたします。



～安全講話～



国土交通省 山形河川国道事務所  
米沢国道維持出張所

〒992-0011 米沢市中田町260-2  
TEL 0238-37-5300  
FAX 0238-37-5303

<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syuchou/yoneiji/>



道路の異常を発見したら、**道路緊急ダイヤル(無料) #9910** へお知らせ下さい！

# 山形河川国道事務所 事故防止対策委員会 置賜地区第2回安全パトロールだより

○実施日 平成26年10月9日(木) H26.11 事務局

○点検工事 ①最上川上流長井管内堤防強化工事 小国開発株  
②梨郷地区歩道整備工事 山和建设株

○安全講話 労働安全コンサルタント いとう事務所 伊藤秀昭講師

○参加者 発注者11名・受注者43名・協議会3名・講師1名 計58名



## 安全で良かった点



▲24時間防犯カメラが作動し、モニターで確認可能

このほかに、

- ・緊急時連絡先が重機に貼られていて良い
- ・事務所内に社内目標が掲示されていて良い  
などの工夫が見られました。



▲工事PR横断幕が良い



▲掲示板が見やすい

▲資材の整理整頓が良い

## 安全に改善しました



▲消火器は更新を行い、  
灰皿から離れた所に設置した



▲道路と駐車場の境界を  
カラーコーンで区分けした



▲接触防止のため単管突出  
箇所点滅灯を付けた



▲休憩所に救急箱を常備した

このほかに、

- ・使用期限切れの持込機械届受理証を新しいものに張り替えた
  - ・仮設トイレのホースの1部が切れていたため、穴をふさぎ固定した
  - ・施工体系図および緊急時連絡体制が見つらなかったので、わかりやすく掲示した
  - ・玉掛ワイヤー点検色が前月の色のままだったので当月の色を表示した
  - ・バックホウの運転席足下に手袋が置いてあったので片付けた
- などの改善を行いました。