

# 令和5年度 工事事故速報一覧【R6. 2. 1(木)～R6. 2. 29(木)報告分】 (速報)

令和6年3月1日現在 企画部技術管理課

速報No.	事故NO	発生日(曜日)	発時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災区分	事故の概況
247	-	R6. 02. 02 (金)	12:35	電気通信工事	交通事故(加害)	交通災害	— (物損公衆以外)	事務所庁舎内における現場作業のため来所し、当事務所敷地内に車両を駐車していたが、昼休憩で現場を離れるため駐車車両をバックで移動させたところ、同敷地内に駐車していた一般車両に接触し、損傷を与えた。
248	-	R6. 02. 03 (土)	00:50	道路改良工事	交通事故(被害)	交通災害	— (物損公衆以外)	工事に伴い設置していた仮設ガードレールに、下り線を走行していた一般車(乗用車)が脇見運転及び速度超過により接触し、仮設ガードレールが損傷。
249	85	R6. 02. 05 (月)	10:00	建築工事	物損公衆	機械・工具等取扱	公共物損傷	既存壁のコア抜き作業により電気ケーブルを損傷した。階段(1階～3階4階間の踊場まで)の照明が消灯し、非常灯が点灯した。
250	86	R6. 02. 06 (火)	11:30	測量・調査・設計・点検等業務	労働災害	転倒	— (物損公衆以外)	観測所にてレベルによる観測作業で標尺を持って移動中、泥雪に足を滑らせ転倒した。その際に、体をかばうために地面についた左手首を負傷した。
251	-	R6. 02. 07 (水)	09:40	電気通信工事	その他	墜落・転落	— (物損公衆以外)	高圧受変電盤を製作会社から電気室に搬送する途中、道の駅の駐車場で工事受注者と合流する際、トラック荷台の幌を運送業者が扱っていた際、荷台から転落した。
252	-	R6. 02. 07 (水)	10:00	その他	その他	交通災害	— (物損公衆以外)	被害者が通勤で市道を自動車で行く中、仮設の鉄筋棒が市道に倒れている事に気づかず通過し、車両助手席側後方ドアと鉄筋棒が接触したものの。
253	87	R6. 02. 08 (木)	11:00	建築工事	物損公衆	機械・工具等取扱	公共物損傷	梁補強用のアンカーを上部スラブに打ち込む作業中、スラブに埋設されていた電気配線を損傷させ、監視カメラ等が使用できなくなった。
254	-	R6. 02. 08 (木)	09:30	法面処理工事	その他	その他	— (物損公衆以外)	「法面工事」にて法面から伐根材を撤去する作業中に伐根材を法面下方に落下させ、自工事で法面中腹に設置していた仮設防護柵(単管パイプ+コンパネ)を損傷したほか、別工事である「橋梁下部工工事」(上下作業の危険性から一時中止中)で設置した単管パイプ手摺りを変形させた。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
255	-	R6. 02. 09 (金)	12:30	トンネル工事	その他	その他	— (物損公衆以 外)	インバート打設作業中に配管筒先から残コンが落ち、リバウンドが被災者の目に入った。
256	-	R6. 02. 15 (木)	11:00	その他	その他	その他	— (物損公衆以 外)	交通誘導員が体調不慮により、しゃがみ込んでいたところを別の作業員が発見し救急車を要請し病院へと搬送された。
257	88	R6. 02. 15 (木)	14:50	P C 橋工事	労働災害	機械・工具 等取扱	— (物損公衆以 外)	桁架設時に桁に設置した吊金具が地覆の鉄筋と干渉することから吊金具の切断作業を行った際、使用していたベビーサンダーが弾かれ、左手に接触し負傷した。
258	-	R6. 02. 19 (月)	08:52	河川工事	その他	機械・工具 等取扱	— (物損公衆以 外)	根固めブロックの据え付け作業中、4点式のうち3点を外し、1点が残っていたため、被災者が右手でチェーンを持って、左手でフックを外そうとしたところ、クレーンのオペレーターが合図者の合図を待たずに吊り上げたため、チェーンにテンションが掛かり、チェーンとブロックの間に被害者の右手が挟まれ負傷した。
259	-	R6. 02. 19 (月)	08:10	道路改良工事	交通事故 (被・加害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	作業員が自宅から工事現場へ自動車により向かう際に右折をしようとしたところ、反対車線を走行する一般車両と接触した。
260	-	R6. 02. 19 (月)	11:45	橋梁保全工事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	歩道橋の橋梁補修工事のに伴い片側交互通行を行っていたところ、通行車両が規制帯に突っ込み、矢印板ととまるくに衝突し、その飛散物が側規制帯内で誘導していたガードマンの左足に接触し負傷したもの。
261	-	R6. 02. 20 (火)	06:30	道路改良工事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	国道を走行中の車両①が店舗に右折で進入してきたため、国道に出ようとしていた車両②が車両①を回避しようとして左にハンドルを切った際に、工事に伴い沿線商店出入りに設置していた仮設材に接触し、仮設材が損傷した。
262	-	R6. 02. 19 (月)	09:20	電線共同溝工 事	その他	その他	— (物損公衆以 外)	コンビニエンスストア内で、買い物中の女性に対し、いきなり体を触った疑いによる、不同意わいせつの疑いの現行犯逮捕。(休業日であり、プライベートの時間帯での事件となる)
263	-	R6. 02. 22 (木)	06:10	道路維持工事	自損事故 (被害なし)	交通災害	— (物損公衆以 外)	除雪ロータリーで拡幅作業中、縁石に接触し、車両が急停車したはずみで、助手がフロントガラスに頭をぶつけ、首と腕にしびれが発症した。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
264	-	R6. 02. 22 (木)	14:10	その他	自損事故 (被害なし)	その他	— (物損公衆以 外)	車両管理員が連絡車の洗車・清掃を行って、車庫にしまおうとドアミラーをたたんだ状態で後退したところ、タイヤ保管ラックに接触。左側ドアのすり傷と左側ドアミラーのステー部分を折損した。
265	-	R6. 02. 26 (月)	15:58	道路維持工事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	国道の凍結抑制剤散布作業中、交差点を通過し20m程度走行したところ、対向車線を走行してきた救急車が中央分離帯開口部より進入して逆走してきた。凍結抑制剤散布車が一時停止したところ、後ろから走行してきた普通自動車に追突された。
266	-	R6. 02. 27 (火)	10:10	その他	その他	墜落・転落	— (物損公衆以 外)	6段あるフトンカゴを施工中、5段目の中詰めが終わり下に降りようとしたところ、前のめりで転倒し、4段目から一番下まで約2.0m転落した。
267	-	R6. 02. 27 (火)	14:40	その他	自損事故 (被害なし)	その他	— (物損公衆以 外)	換気所で受変電点検実施のため仮設発電機4台を搭載したユニック車が荷卸し後、敷地より出る際、ユニック車が門扉に接触し、門扉を損傷させた。
268	-	R6. 02. 29 (木)	10:05	道路維持工事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	歩道段差補修作業中、走行中のバイクが規制帯に侵入し、すり抜けようとしたが規制材(とまるくん)に接触し転倒した。