



# 二戸ざしきわらし

## 二戸地区安全パトロールを実施!

平成28年11月29日（火）、二戸地区安全パトロールを実施しました。  
今回は、国道4号の笹目子トンネル（一戸町小鳥谷地内）で照明灯をLED照明に交換する工事（笹目子トンネル外照明設備工事）の現場を点検し、現場に危険がないか確認しました。

### 安全パトロール



開会の挨拶



現場点検①



現場点検②

パトロール後、点検内容を基に検討会を行い、今後の安全管理に役立てようと、良かった点、改善が必要な点について議論が交わされました。

また、二戸労働基準監督署長から、「工事現場の安全管理について」と題して講話をいただき、現場の安全管理を再認識する良い機会となりました。

### 検討会・安全講話



検討会



安全講話

### 検討会で出された意見

#### 良かった点

- ・交通誘導員の動作が大きくて分かりやすい。
- ・一般車両の通行幅を広く見せる工夫がなされている。

#### 改善が必要な点

- ・工具等の落下防止のため、高所作業車上の足場の隙間を小さくしたほうがよい。
- ・規制区間内誤侵入防止として、作業箇所以外にも「明かり」を設置したほうがよい。

問題点が指摘された点は、速やかに是正を図り、安全確保に努めていきます!

