

平成23年9月22日
14時30分現在
三春ダム管理所

【防災情報】前線に伴う降雨による防災情報について (第4報)

概要

三春ダムでは、ダムへの流入量が放流量を下回ったため、22日14時30分に洪水調節を終了しました。

今後、貯水位を低下させるため、80m³/sを上限として放流を継続します。洪水調節は終了しましたが、河川水位が平常時の状況に回復するまで、引き続き河川水位に注意して下さい。

1. 流入量・放流量情報

三春ダムの状況は

平成23年9月22日 14時30分 現在

流域平均時間雨量は(13時～14時)	7 ミリメートル
流域平均累計雨量	10 ミリメートル
流入量は毎秒	47.93 立方メートル
下流放流量は毎秒	55.31 立方メートル
貯水池空き容量	18,852 千立方メートル
貯水位は標高	324.56 メートル

2. 今後の見通し

今後も引き続きダムからの放流を継続しますので、今後の情報に注意して下さい。

【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局 三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内403-4

電話 0247-62-3145

FAX 0247-62-3170

管理所長 中沢 重一 (内線201)

管理係長 高原 克己 (内線332)