

## 岩手県紫波郡矢巾町 間野々浄化センターからの 濁水放流について（第1報）

岩手県紫波郡矢巾町の浄化センターから4月12日3:00～13:30にかけて、断続的に濁水を放流したとの情報を岩手河川国道事務所にて確認しました。

この情報を受け、北上川下流河川事務所は、流域自治体（水質汚濁対策連絡協議会構成員）に情報提供しました。

### 1. 事故概要

- ・発生場所：岩手県紫波郡矢巾町大字土橋第3地先48番地 間野々浄化センター
- ・流出物：農業集落排水施設の処理が完了していない濁水
- ・流出量：132立方メートル（間野々浄化センターから水路への放流量）  
（12日3:00～13:30にかけて断続的に放流）

### 2. 事故対応状況

- |       |             |                          |
|-------|-------------|--------------------------|
| 4月13日 | 17:15       | 事務所内連絡体制を確保              |
|       | 18:40～20:30 | 北上川水系水質汚濁対策連絡協議会構成員へ情報提供 |
| 4月14日 | 6:00        | 河川巡視開始予定                 |

《 詳細がわかりましたら、改めて情報提供いたします。 》

※ 河川の利用に際しては、ご注意願います。

また、魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

※参考：岩手河川国道事務所からも北上川上流についての情報が発表されています。

URL「 <http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/> 」

<<発表記者会：石巻記者クラブ>>

### 問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局  
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所  
電話：0225-95-0194（代表）  
管理課長 齋藤 巧 （内線331）