

地震災害情報 (終報(第3報)) ～二次点検の結果 異常なし～ 「警戒体制」を解除します

令和元年6月18日 22時22分発生の山形県沖を震源とする地震に伴い、月山ダム管理所では、19日4時30分より地震後のダム管理施設等の二次点検を実施しました。

二次点検の結果、ダム堤体や管理施設に異常は確認されませんでした。

このため、7時30分に災害対策支部(警戒体制)を解除します。

1. 地震の概要

- ・発生日時：令和元年6月18日 22時22分

震源地：山形県沖

- ・地震の規模：管内 震度5弱

2. 月山ダム管理所の体制

- ・6月18日 22時22分 災害対策支部「警戒体制」設置
- ・6月19日 7時30分 災害対策支部「警戒体制」解除

3. 管理施設の点検状況及び被災情報

- ・地震発生後、一次点検を実施
- ・19日 0時55分 一次点検完了
点検の結果、異常なし

- ・19日 4時30分 二次点検開始
7時30分 二次点検完了
点検の結果、異常なし

※一次点検…主に目視によるダム堤体及び管理施設の外観点検

※二次点検…一次点検に、計測項目、貯水池周辺地山、放流警報設備等に関する項目を
加えた点検

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 月山ダム管理所

山形県鶴岡市上名川字東山8-112

管理所長 佐藤 勝美
管理係長 澤井 雅昭

電話 0235-54-6711 (代表)